

## FICHE DESCRIPTIVE DES MESURES DE PREVENTION DE L'INCENDIE

**A compléter par le demandeur**  
**Joindre descriptif détaillé completif rédigé par l'architecte en cas de projet complexe**

DATE et SIGNATURE du demandeur      18 avril 2018 .....

ADRESSE CONCERNEE PAR LA DEMANDE	
	Réf. dossier précédent
Dénomination :	ACP rue de Trèves 49/51 C/O TREVI CORPORATE
Rue, n° :	Rue de Trèves... 49-51.....
Commune, code postal :	1040 Etterbeek..... Cadastre : 5ème D - E272R <sup>7</sup>
Brève description du projet :	Immeuble tertiaire.....
	.....
	.....

A – Nombre et Catégorie de(s) Bâtiment(s) suivant Normes de Base (A.R. 12/07/2012) :

BAS     MOYEN  $\leq 23$  m     ELEVE     INDUSTRIEL    A – B – C \_\_\_\_\_

B – Nombre de niveaux : ...9..... Hauteur du dernier niveau p/r à la rue\* environ 20 m

\* différence d'altitude entre le dernier niveau habité et le niveau de la rue accessible aux services incendie

C – Affectation principale de chaque niveau :

De 1 à 9 Bureau.....

Rez : Horeca.....

-1 : Parking et caves.....

-2 : Parking et caves.....

D – Implantation des constructions :

distance entre le(s) bâtiment(s) et la voie publique : ... $\leq 2$  m     Arrière bâtiment

distance entre le(s) bâtiment(s) et le bâti environnant : ..... m     Mitoyen

**E – Compartimentage et Evacuation**

1) Description du compartimentage :

Destination du compartiment	Superficie (m <sup>2</sup> )	Nombre de sortie(s)	Dimensions des sorties
1: 9 ème : Bureaux	environ 160 m <sup>2</sup>	2	0.92 m
2: De 1er à 8 ème : Bureaux	environ 2500 m <sup>2</sup>	2	0.92 m
3: Rez : Horeca - Bureaux - Parking	environ 830 m <sup>2</sup>	3	0.72 m et 2,5m
4: - 1 : Parking et caves	environ 830 m <sup>2</sup>	2	0.72 m et 2,5m
5:			
6:			

salle(s) accessible(s) au public :    capacité : 60... personnes

2) Circulations verticales :

-Nombre de :    ...1... cages d'escaliers ,    ...2... ascenseurs ,    ...0... escaliers mécaniques

-Dimensions (largeur, giron) et distances entre les cages d'escaliers :

Largeur : 0.92 m / Giron : 3.11 m.....

F – Eléments de construction et leurs caractéristiques R, E et/ou I				
Eléments	Matériau	R, E et/ou I	Réaction au feu	Portes/Trappes EI1
Structures	Béton			
Parois verticales	Béton			
Parois horizontales	Béton			
Plafond	Béton			
Gaines verticales	Béton			
Gaines horizontales	Béton			
Parois cage d'escaliers	Béton			
Façades (isolant)	Béton-briques			
Toitures	Béton-roofing			

G – Locaux techniques et leurs caractéristiques				
Eléments	Matériau	R, E et/ou I	Réaction au feu	Portes/Trappes EI1
Parois Parking	Béton			
Parois Machine Asc.	Béton			
Parois Local Chaufferie	Béton			
Parois Local Gaz	Béton			
Parois Local H.T.				
Parois Local Déchet	Béton			

H – Installations techniques, installation à risques
1) Type et puissance des installations de Chauffage : mazout - 362,79 kW
2) Ventilation gaines techniques : naturelle
3) Type et puissance ventilation parking : naturelle et mécanique
4) Type et puissance ventilation des locaux en sous-sol : ventilation naturelle et extracteurs mécaniques parking
5) Installations à risque spécifique : <input type="checkbox"/> panneaux solaires <input checked="" type="checkbox"/> cabine HT <input type="checkbox"/> cogénération <input type="checkbox"/> groupe de secours <input type="checkbox"/> ups <input type="checkbox"/> installation aéraulique :
6) Cuisine collective :
7) Stockage de matériaux combustibles ou et explosifs :

I – Equipements et moyens de lutte contre l'incendie
<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage de sécurité :
<input checked="" type="checkbox"/> Signalisation et pictogramme réglementaires :
<input checked="" type="checkbox"/> Dispositifs de Désenfumage / EFC: exutoire de fumée à ouverture manuelle
<input type="checkbox"/> Bornes Incendie
<input checked="" type="checkbox"/> Dévidoirs et Hydrants
<input checked="" type="checkbox"/> Extincteurs
<input type="checkbox"/> Sprinkler
<input checked="" type="checkbox"/> Dispositifs de détection : <input type="checkbox"/> DI ponctuelle <input type="checkbox"/> DI partielle <input checked="" type="checkbox"/> DI généralisée
<input checked="" type="checkbox"/> Moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme : Alerte et Alarme
<input type="checkbox"/> Poste de commandement pompiers :

Divers : Exercice d'évacuation des locaux
---