

Listing groupes de froid - PE TREVES - rue de Trèves 49-51 - 1000 Bruxelles

UNITE	Classée	Marque	Modèle	N°série	Puissance Electrique (kW)	Quantité réfrigérant (kg)	Type réfrigérant	Année	Localisation	Fiche d'entretien	Exploitant
SP1	oui	Airwell	ALRA 35P	511923	118kW	2x10kg	RA07C	2002	Toiture	Attestation 1	commun
SP2	Non	Technibel	GRF127R51	596	1,465kW	1,1kg	R410A	2009	Rampe d'accès parking	Attestation 2 (à recevoir de De Witte Technics)	TAS Europrojects
SP3	Non	firstline	FCS1200ch	inconnu	1,45 kW	1,22kg	R407C	inconnu	2ème étage arrière	Attestation 3 (à recevoir de De Witte Technics)	TAS Europrojects
SP4	Non	firstline	FCS1200ch	inconnu	1,45 kW	1,22kg	R407C	inconnu	2ème étage arrière	Attestation 4 (à recevoir de De Witte Technics)	TAS Europrojects
SP5	Non	firstline	FCS1200ch	inconnu	1,45 kW	1,22kg	RA07C	inconnu	2ème étage arrière	Attestation 5 (à recevoir de De Witte Technics)	TAS Europrojects
SP6	Non	firstline	FCS1200ch	inconnu	1,45 kW	1,22kg	RA07C	inconnu	2ème étage arrière	Attestation 6 (à recevoir de De Witte Technics)	TAS Europrojects
SP7	Non	Daikin	RKS25J2V1B	J003673	1,44 kW	1 kg	R410A	2011	7ème étage arrière	Attestation 7 (à recevoir de Allys Sodexo selon occupant)	Freshfel/WAPA/Europatat
SP8	Non	Electra	WMN-A-9-RC	NA		0,570kg	R22	Inconnu	8ème étage arrière	En attente suppression / remplacement	BDL / LDM IRBM
SP9	Non	Electra	WMN-A-9-RC	NA		0,570kg	R22	Inconnu	8ème étage arrière	En attente suppression / remplacement	BDL / LDM IRBM
SP10	Non	Electra	WMN-A-9-RC	NA		0,570kg	R22	Inconnu	8ème étage arrière	En attente suppression / remplacement	BDL / LDM IRBM
SP11	Non	Electra	WMN-A-9-RC	NA		0,570kg	R22	Inconnu	8ème étage arrière	En attente suppression / remplacement	BDL / LDM IRBM
SP12	Non	Electra	WMN-A-9-RC	NA		0,570kg	R22	Inconnu	8ème étage arrière	En attente suppression / remplacement	BDL / LDM IRBM

Classés rubrique 132B (< 10 kW // > 3 kg réfrigérant)