

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique • tél: +32 2 674 57 11 • brussels@vincotte.be

Personne à contacter : M. SCHACHT Xavier

## • Nos coordonnées

Rapport n° : VIL/35/13222742/00/FR/000

Réf. contrat : 1135068

## • Vos coordonnées

Réf. : OIB.02/PO/2017/055/5782/CO/L1

COMMISSION EUROPEENNE

M. MOULIGNEAU

OIB - Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles  
CSM1 07/P001

1049 BRUXELLES

N° CE 38910 (34156) L130

## • Données d'intervention

Lieu : rue de la Loi 130 - 1040 Bruxelles

Date : 14/03/2019 + 29/03/2019

Effectuée par : VAN ENST JEAN/1641

---

**RAPPORT DE CONTROLE D'UN RESERVOIR DE MAZOUT DE CHAUFFAGE  
TECHNIQUE 6C  
CONTROLE ANNUEL**

---

**LOCALISATION** : Réservoir enterré dans l'entrée du métro Maelbeek - Entrée par rue Joseph II**BASE DE NOTRE EXAMEN**

Arrêté royal relatif au stockage de liquides du 13 mars 1998

**CARACTERISTIQUES DU RESERVOIR**

Numéro : 1

Matière : acier

Volume : 5000 l

Réservoir enterré

Simple paroi

Date de mise en service ou contrôle précédent : /

**OBSERVATIONS**

Néant.

**CONCLUSION**

Installation conforme.

Prochain contrôle avant le 21/09/2022.

Date : 24/04/19

Nombre de pages : 2

Annexe(s) :

Pour le directeur général



### CONTROLES REALISES

Examen visuel de l'installation de stockage.  
Contrôle du système d'avertissement ou du dispositif anti-débordement (sifflet)  
Contrôle de présence d'eau ou de boue dans le réservoir  
Epreuve d'étanchéité du réservoir  
Epreuve d'étanchéité des tuyauteries  
db dans la phase liquide : - 02  
db dans la phase gazeuse : 01

### Appareils utilisés

Type de récepteur : SDT 150  
Type de sondes : SDT n° 310111  
db sonde phase liquide avant test : - 02  
db sonde phase gazeuse avant test : 01

### OBSERVATIONS

Néant.